

Prüfzeugnis

Dokumentennummer: (3148/022/09) – Het vom 24.06.2009

Auftraggeber: acousticpearls GmbH
Am Wall 162/163
28195 Bremen

Auftrag vom: 02.02.2009

Auftrag: Prüfung und Klassifizierung der Normalentflammbarkeit

Prüfgegenstand: Schallabsorber-Paneele, bezeichnet als:
- acousticpearls-Paneel

Prüfungs- und Klassifizierungs-
grundlage: DIN 4102-1 : 1998-05, Abschnitt 6.2.

Probeneingang: 02.02.2009 und 05.05.2009

Probennahme: durch Auftraggeber

Klassifizierung des Prüfgegenstands: **DIN 4102-1 - B2**

Geltungsdauer bis: 01.06.2014

Hinweise: Falls der oben genannte Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich. Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten inkl. Deckblatt und 3 Anlagen.

